Umweltinstitut Vorarlberg

Vorarlberg unser Land

EINGELANGT
11. OKT. 2022
Gemeindeamt Klaus

Gemeindeamt Klaus
Anna Hensler Straße 15
6833 Klaus

Auskunft:
Mag.a Sylvia Lutz
T +43 5574 511 42413

Zahl: UI-5.03.03.08.00-61
Bregenz, am 05.10.2022

Betreff: Trinkwasseruntersuchung
Datum der Probenahme: 26.07.2022
- Anlage/Versorgung: Netzproben OWV Klaus
- Auftragsnummer: 937-0/2022-UI
- Probennummer: 1 - 2

Bezug: Ihr Dauerauftrag vom 22.06.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übermittle ich Ihnen die im Betreff erwähnten Prüfberichte, Gutachten bzw. die Beurteilung und gegebenenfalls weitere Beilagen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Institutsleiter
im Auftrag

gez. Mag.a Sylvia Lutz

Nachrichtlich an:
Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg (UI)
Intern
Abteilung Amtliche Lebensmittelkontrolle

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Umweltinstitut Vorarlberg

Vorarlberg unser Land

Gemeindeamt Klaus
Anna Hensler Straße 15
A-6833 Klaus

Bregenz, am 05.10.2022

Untersuchung von Trinkwasser

Auftragsnummer: 937-0/2022-UI
Probennummer: 1 - NZ, NP Gemeindeamt Klaus
Probennummer: 2 - OZ, NP Friedhof
Probenahme am: 26.07.2022

Die vorliegende(n) Probe(n) wurde(n) verordnungsgemäß entnommen, untersucht und begutachtet und/oder Anlagenteile normgerecht inspiziert (Verordnung "Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch", Trinkwasserverordnung - TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., Codexkapitel B1 „Trinkwasser", ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F. bzw. OENORM M 5874).

Ortsbefund

Witterungsverhältnisse

bei der Entnahme: Regen
an den Vortagen: Vortag schön, nachts Regen, vorher schön

Angaben zur Versorgung

Die Gemeinde Klaus verfügt über kein eigenes Wasservorkommen und bezieht das Trinkwasser über die Gruppenwasserversorgung Vorderland.

Trinkwassergutachten

gemäß LMSVG 2006 und ÖLMB Codexkapitel B1

Im Versorgungsnetz sind keine Hinweise auf eine mikrobiologische Verunreinigung feststellbar.

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Umweltinstitut Vorarlberg

Vorarlberg unser Land

Gemeindeamt Klaus
Anna Hensler Straße 15
A-6833 Klaus

Bregenz, am 05.10.2022

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 937-0/2022-UI **Probennummer:** 1

Auftraggeber: Gemeindeamt Klaus

Probenstelle: NZ, NP Gemeindeamt Klaus
A-6833 Klaus

Probenehmer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probenahmedatum: 26.07.2022 11:25 Uhr
Probenüberbringer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probeneingang: 26.07.2022
Analysendatum: 26.07.2022 bis 05.10.2022

Prüfergebnis

Probenahme für mikrobiologische Untersuchung	gemäß OENORM EN ISO 19458	Zweck A
Aussehen, Farbe vor Ort	OENORM M 6620	o.B.
Wassertemperatur vor Ort	OENORM M 6616	21.2 °C
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	OENORM EN 27888	629 µS/cm
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	OENORM EN 27888	564 µS/cm
KBE bei 22°C (72h)	OENORM EN ISO 6222	7 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h)	OENORM EN ISO 6222	0 KBE/ml
Coliforme Bakterien	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml

Akkreditierung Austria 0180 ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707

Gemeindeamt Klaus
Anna Hensler Straße 15
A-6833 Klaus

Bregenz, am 05.10.2022

Prüfbericht

Prüfgegenstand: Trinkwasser, Untersuchung gemäß Verordnung 'Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch' (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) bzw. Kapitel B1 'Trinkwasser' (ÖLMB, IV. Auflage i.d.g.F.)

Auftragsnummer: 937-0/2022-UI **Probennummer:** 2

Auftraggeber: Gemeindeamt Klaus

Probenstelle: OZ, NP Friedhof
A-6833 Klaus

Probenehmer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probenahmedatum: 26.07.2022 11:40 Uhr
Probenüberbringer: Peter Mattle; Umweltinstitut
Probeneingang: 26.07.2022
Analysendatum: 26.07.2022 bis 05.10.2022

Prüfergebnis

Probenahme für mikrobiologische Untersuchung	gemäß OENORM EN ISO 19458	Zweck A
Aussehen, Farbe vor Ort	OENORM M 6620	o.B.
Wassertemperatur vor Ort	OENORM M 6616	20.1 °C
Leitfähigkeit vor Ort (bei 25°C)	OENORM EN 27888	610 µS/cm
Leitfähigkeit vor Ort (bei 20°C) berechnet	OENORM EN 27888	547 µS/cm
KBE bei 22°C (72h)	OENORM EN ISO 6222	9 KBE/ml
KBE bei 37°C (48h)	OENORM EN ISO 6222	0 KBE/ml
Coliforme Bakterien	OENORM EN ISO 9308-1	0 KBE/100ml

Akkreditierung Austria 0180 ISO/IEC 17025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben beschriebene Probe. Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Umweltinstitutes auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
* Untersuchung außerhalb des akkreditierten Rahmens; o.B. = ohne Besonderheiten

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4, 6901 Bregenz, Österreich | www.vorarlberg.at/umweltinstitut | www.vorarlberg.at/datenschutz
umweltinstitut@vorarlberg.at | T +43 5574 511 42099 | F +43 5574 511 942095 | ATU 36867707